



66220061000201007433



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Свердловской области**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д.84 тел. 8(343)346-10-54 oitp-undso@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
(по Железнодорожному району МО «город Екатеринбург»)  
отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»  
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

город Екатеринбург, ул. Маневровая, 38, e-mail: otdel005@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ N 5/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник,

2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению - детский сад №80  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения

заместителя главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору Теплова  
Дмитрия Александровича №5 от 09.01.2022 года

в период с "10" января 2022 г. по "21" января 2022 г.

Киселёвым Георгием Александровичем - инспектором ОНД и ПР по Железнодорожному району МО  
«город Екатеринбург» ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской  
области

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено

плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

Бременова И.А.

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Зав. ДОУ  
Бременова И.А.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности, в соответствии со статьей 90

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Отсутствует система автоматической пожарной сигнализации в помещении гладильни I этажа, помещении кладовой пищевых продуктов I этажа.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 91; СП 486.1311500.2020, п. 4.4, 4.8	26.12.2022 г.	
2.	Срок эксплуатации системы противопожарной защиты объекта более 10 лет. Комиссионное техническое освидетельствование не проводилось. Документы не предоставлены.	ППРФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54; ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7.; РД 009-02-96 п.1.10, 1.11, 1.12; РД 78.145-93 п. 1.1.	26.12.2022 г.	
3.	Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (согласно акту №80/21/1-ТО от 20.04.21 г.).	ППРФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54	26.12.2022 г.	
4.	на путях эвакуации допускается монтаж дверей с магнитными замками, препятствующими свободной эвакуации людей. Документы, подтверждающие наличие технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства, не предоставлены, при сработке систем противопожарной защиты двери находятся в заблокированном	ФЗ от 22.07.2008 ,N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.84; ППРФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 26,27	26.12.2022 г.	

состоянии (двери эвакуационных выходов непосредственно наружу I этажа).			
-------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

\_\_\_\_\_

(подпись)

Инспектор ОНД и ПР  
по Железнодорожному району  
МО «город Екатеринбург»  
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»  
УНД и ПР ГУ МЧС России по СО  
Киселёв Г.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6CC6958D05B97478B0BEABFCE0B993F6C9A  
Владелец: Киселёв Георгий Александрович  
Действителен с 01.09.2021 по 01.12.2022

(подпись)